

В связи с регулярным ужесточением производственных стандартов необходимо выработать и соблюдать график замены фильтрующих элементов для гарантии соблюдения технологического процесса и получения качественного продукта. При отсутствии графика обслуживания и замены фильтрующих элементов в графиках производства и технологических картах мы рекомендуем придерживаться следующих рекомендаций.

Корпус	Заменяемый элемент	Применение	Рекомендуемый интервал замены				Циклы стерилизации и паром
			3 Мес	6 мес	12 мес	5 лет	
 DF	P, B, V, M, S	Сжатый воздух			X		
	A	Сжатый воздух	X				
 AG, SG, HD	PE, SB, FF, MF, SMF, FFHTNX, MFHTNX, SMFHTNX	Сжатый воздух			X		
	AK	Сжатый воздух	X				
	PEP, SBP, FFP, MFP, SMFP	Сжатый воздух			X		
 Конденсатоотводчик	UFM-D, UFM-T, UFM-P	Отвод конденсата				X	
 P-EG, PG-EG, P-BE	P-SRF V, P SRF X*, PF-PT N	Стерильный воздух, газ	X				До 150 циклов *До 250 циклов
	P-GS, P-GSL N	Пар, газ		X			Или после 6 регенераций
 P-KG, P-FG, P-PT	PP-FC, PP-FC 100	Жидкость	X				
	PP N, PP100 N, PP-TF N	Жидкость		X			

Корпус	Тип сменной части	Применение	Рекомендуемый интервал замены				Циклы стерилизации и паром
			3 мес	6 мес	12 мес	5 лет	
PF-EG, PG-IL 	PES WN, PES BN	Жидкость	X				До 100 циклов
	P-GSL N	Жидкость		X			Или 6 ультразвуковых ванн
PG-EG, P-EG 	PF-PTN, P-PE, P-FF, P-MF, P-SMF, P-SB	Сжатый воздух, газ			X		
	P-AK	Газ	X				
	PP N, PP100 N, PP-TF N	Газ		X			
Ultracac 2000 	DF-S Ultrapleat	Сжатый воздух	Каждые 3 месяца проверяйте целостность на экране, для определения состояния элемента				
	Картриджи осушителя						
Уплотнения (уплотнительные кольца) 	Уплотнения (уплотнительные кольца)	Уплотнения (уплотнительные кольца)	Ежегодно или при каждой замене элемента				

**Важное замечание**

Многие факторы, не зависящие от Donaldson, могут повлиять на использование и производительность продуктов Donaldson в конкретном приложении, включая условия, при которых продукт используется. Поскольку эти факторы являются уникальными важно, чтобы пользователь определил, подходит ли продукт для конкретной цели и подходит ли он для применения пользователя. Все продукты, технические характеристики, наличие и данные могут быть изменены без предварительного уведомления и могут различаться в зависимости от региона или страны.



Donaldson Company, Inc.  
 Process Filtration  
 Minneapolis, MN  
[donaldsonprocessfilters.com](http://donaldsonprocessfilters.com)  
[shop.donaldson.com](http://shop.donaldson.com)

Северная Америка 800-543-3634  
 Мексика 800-343-3639  
 Факс 952-885-4791



**F117067 ENG (08/18) Рекомендуемый график замены - Профилактическое Обслуживание**

© 2017 Donaldson Co., Inc. All Rights Reserved. Donaldson and the color blue are marks of Donaldson Company, Inc. All other marks belong to their respective owners.  
 {Contains Donaldson proprietary technology.}